



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

ACTA ADMINISTRATIVA

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA MODELO I”.

Referencia del Proceso: **MMUJER-CCC-CP-2022-0028**

Acta núm. 0186/2022

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 9:00 a.m., del día doce (12) del mes de septiembre del año Dos Mil Veintidós (2022), se dio inicio a la sesión del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Mujer, (MMUJER), en el Salón Petronila Angélica Gómez, para conocer de las respuestas a las preguntas realizadas por los interesados, con relación al Pliego de Condiciones para la “**CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA MODELO I**”. REF. MUJER-CCC-CP-2022-0028. El Comité de Compras y Contrataciones de la institución está integrado por las señoras: **Mayra Jiménez**, Ministra de la Mujer y Presidenta del Comité de Compras y Contrataciones, **Addys Then Marte**, Viceministra Técnica de Planificación y Desarrollo y Secretaria del Comité de Compras y Contrataciones y los señores **Félix de Jesús Ramírez**, Director Financiero, **Juan Carlos Sánchez Velásquez**, Director Jurídico y Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones y **Francisco Suero Frías**, Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información. Las señoras **Mayra Jiménez**, Ministra de la Mujer y Presidenta del Comité de Compras y Contrataciones y **Addys Then Marte**, Viceministra Técnica de Planificación y Desarrollo y Secretaria del Comité de Compras y Contrataciones, no se encontraban presentes por estar en actividades propias de sus funciones.

El señor **Félix de Jesús Ramírez**, Director Financiero, tomo la Presidencia Temporal del Comité de Compras y Contrataciones dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y dar respuestas a las preguntas que habían hecho los interesados en participar en el proceso de Comparación de Precios, explicó que las repuestas se comunicarán sin indicar el origen de la solicitud a todos los oferentes a los cuales se hubiere entregado el pliego de condiciones, tal y como lo manda la ley 340-06.

A seguida, las preguntas hechas por los interesados, respuestas y aclaraciones.

1.Pregunta: Suministrar el mayor detalle posible en aras de describir la partida 6.01 Mejoras eléctricas cenital de techo, 1 P.A., para poder hacer un análisis lo más acorde posible a ese P.A.

F.R.S.F.

Respuesta: Considerar nueva tirada de cable, debido a que el existente está quemado producto de la filtración existente. Ver imagen de referencia. No. 122058.

2. Pregunta: ¿NO tienen contemplado una visita al lugar de las obras?

Respuesta: No, en el Pliego de Condiciones se establece en el numeral 2.8. Especificaciones Técnica, última parte, lo siguiente:

“Nota: El servicio requerido será realizado en el lugar designado por la Entidad Contratante, aproximadamente 155 kilómetros de Santo Domingo, para los fines de este proceso, la dirección específica no es de conocimiento público, la misma le será suministrada únicamente al Oferente Adjudicatario, conforme a la confidencialidad estipulada en la Ley 88-03 sobre Casas de Acogidas o Refugios”.

3. Pregunta: En las especificaciones del gazebo se habla de 4 columnas, pero en el plano de detalle solo se ven dos columnas, por favor confirmar.

Respuesta: son 4 columnas dos de ellas quedaran vistas y dos dentro de muro.

4. Pregunta: Existe algún plano de detalle del gazebo, con elevaciones, ¿que diga la altura?

Respuesta: ver plano adjunto, el mismo incluye todos los detalles de las elevaciones

5. Pregunta: La plantilla de presupuesto recibida presenta con el cálculo de las celdas para los costos indirectos. La misma no tiene un subtotal de los costos directos también. **En este sentido solicitamos que sea revisada y remitida nuevamente.**

Respuesta: La Unidad de Compras y Contrataciones de este Ministerio, realizará la corrección.

6. Pregunta: 7.02 Rectificación de pendiente en fino de techo en tres puntos identificados. 1.00 p.a, **¿Qué área tienen estos puntos identificados?**



Respuesta: Es en el área de azotea, se acumula el agua por falta de pendiente, considerar un área 2m x 2m por 3 puntos.

7. Pregunta: 8.03 Mantenimiento de Puerta de madera principal, incluye transo y marcos y llavín de puño dorado mate. 1.00 p.a., **¿Cuántas puertas son?**

Respuesta: es una sola puerta, la principal.

8. Pregunta: 9.02 Pintura en techo, incluye 1 mano de primer y 2 manos de pintura acrílica blanco 00, calidad superior. 450.70 ml
Verificar unidad de medida presentada en ml, comúnmente la pintura en techo se expresa es m2.

Respuesta: Es un error de digitación, debe ser m2 según se aprecia en otras partidas de pintura.

9. Pregunta: 14.01 Demolición de muro de 6" (verja existente). 1.72 m³
Verificar unidad de medida, las demás partidas están expresadas en m².

Respuesta: En este caso considerarla cubica para que no exista confusión, el volumen esta expresado en m³. Si se lo cambia habría que cambiar también el volumen, favor considerarlo como esta en origen.

10. Pregunta: ¿Qué resistencia de hormigón tienen estos elementos?

Respuesta: 16.01 Zapata de columna - **f'c 180 kg/cm²**

16.02 Zapata de muro - **f'c 180 kg/cm²**

16.03 Zapata de columna, AC Ø ½" @ 0.10m, AD. - **f'c 180 kg/cm²**

16.04 Zapata de muro, 3 Ø 3/8" @ 0.20m, bastones @ 0.60m. - **f'c 180 kg/cm²**

16.05 Columna C1, C2 (0.23m x 0.17m), 6 Ø de ½", estribos 3/8" @ 0.15m. - **f'c 210 kg/cm²**

16.06 Viga VI, 3 Ø ½", 2 Ø 3/8" @ 0.20m, estribos @ 0.20m, AD Ø ½" @ 0.50m. - **f'c 210 kg/cm²**.

Y no habiendo otro punto que tratar se dio por terminada esta sesión del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Mujer, (MMUJER), siendo las 9:30 a.m., del día, mes y año arriba indicados.

Firmas de los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones:


Mayra Jiménez

Ministra de la Mujer

Presidenta del Comité de Compras y Contrataciones

Addys Then Marte

Viceministra Técnica de Planificación y Desarrollo y
Secretaria del Comité de Compras y Contrataciones



Juan Carlos Sánchez Velásquez
Director Jurídico
Asesor Legal del Comité
de Compras y Contrataciones





Francisco Suero Frías

Encargado Oficina de Libre Acceso a la
Información





Félix de Jesús Ramírez

Director Financiero
Presidente Temporal del Comité de Compras y Contrataciones

